

Dan Gødning A/S
Att.: Frank Skov
Møllebugtvej 11

7000 Fredericia

05-12-2008
Sags-ID: 08/44856-2
Sagsbehandler:
Dorte Lindbjerg

MILJØTILSYN HOS DAN GØDNING A/S , MØLLEBUGTVEJ 5, 7 OG 11, CVR-NR.
13495173

Fredericia Kommune foretog den 4. december 2008 et varslet miljøtilsyn på ovenstående virksomhed. Varslingen er sket jf. reglerne i retssikkerhedsloven¹.

Tilsynet blev udført af sagsbehandler Marianne Nissen og Dorte Lindbjerg og fra virksomheden deltog Frank Skov

Tilsynet omfattede hele virksomheden.

Reguleringsgrundlag

Virksomheden er reguleret af miljøgodkendelse af følgende 3 miljøgodkendelser:

- 29. februar 1996: Tankanlæg for råvarer til flydende gødning, Møllebugt vej 7, Fredericia
- 29. maj 1996: Tankanlæg for råvarer til flydende gødning, Møllebugtvej 7, Fredericia
- 7. februar 1997: Produktionen af indtil 100.000 ton flydende gødning, Møllebugtvej 11, Fredericia.

Virksomheden er omfattet af listepunkt D103 - Kunstgødningsfabrikker. (i)

Virksomheden er omfattet af reglerne om grønt regnskab. Virksomhedens regnskabsår følger kalenderåret og det sidste grønne regnskab er fra 2007 dateret den 27. marts 2008

De konstaterede/oplyste forhold fremgår af det følgende. Hvis I har bemærkninger, rettelser eller ændringer til rapporten hører vi gerne fra jer.

¹ Lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter. Lov nr. 442 af 9. juni 2004.

Gennemgang af vilkår

Vilkårene i miljøgodkendelserne er blevet gennemgået og besigtiget, og har fremkommet med følgende kommentarer:

- 1) Der produceres fra 1. marts og primært 3 mdr. frem, der er kun lidt gødningsproduktion i efteråret. Så den tilladte produktionsperiode er overholdt.
- 2) Alt overflade vand bliver opsamlet og genbrugt til gødninger, både fra tankgårdene og fra selve produktionspladsen (møllebugtvej 11)
- 3) Hvis der i en periode er kommet for meget vand til at regnvandstanken kan rumme det, laves en vægtfylde prøve på vandet for at vurdere om det er rent nok til at lede ud til den offentlige regnvandsledning.
- 4) Afløb fra tankgårdene er altid lukket under drift.
- 5) Tankgården bliver inspiceret for lækager 2 x på produktionsdage og 1 x i weekender.
- 6) Rørsystemet trykprøves 1 x årligt. Trykprøvnings rapporter blev forevist.
- 7) Tankene bliver tømt, rengjort, opmålt og trykprøvet hver 5 år. Af de tankrapporter der blev fremvist ses at 2 af tankene ikke er kontrolleret siden 2002. Vi aftalte at tankene blev testet snarest.
- 8) Den nye tank der er opført i 2008's tankgård (den runde) er ikke åbnet indtil de øvrige tanke – projektet er heller ikke meldt færdigt. Frank Skov giver besked når det er klar.
- 9) Vi forespurgte på instruks til retningslinier for håndtering af produkter med højt nitratindhold. Dette er ikke længere relevant da disse produkter ikke længere findes på pladsen.

Opfølgning på sidste tilsyn

Det sidste miljøtilsyn blev foretaget den 8. august 2007. Bemærkningerne i forbindelse med dette tilsyn er gennemgået og kontrolleret om de er efterlevet.

1. Olietankene til påfyldning/opvarmning på Møllebugtvej 11, 1 på 1200L og 1 på 6000 l, var ulovlige. Disse er udskiftet til nye godkendte tanke på samme kapacitet. Tank nr. 32867, på 1200L – godkendelses nr. 50-5323 (værksted) og tank nr. 33019, på 5900L godkendelses nr. 50-5023 (kedelanlæg). De 3 nye tankattester blev udleveret til kommunen og sagen anses som afsluttet.
2. Olietanken på værkstedet på Møllebugtvej 11, var placeret på ikke tæt belægning. Dette er ændret således, at der er støbt beton under den, og den er placeret i en rustfristål spildbakke. – sagen anses derfor som afsluttet.
3. Tidligere blev der ikke udfyldt affaldsstamkort. Dette gøres nu og kortene for 2007 blev forevist. Sagen anses derfor som afsluttet.

4. De 4 tanke a 130 m³ på Møllebugtvej 11, er ansøgt Vejle Amt, men der er aldrig kommet en tilbagemelding. Frank Skov mente at have talt med Keld Larsen i sagen, undertegnede finder ud af hvad der er sket/hvor langt den er og får den afsluttet.
5. I tilknytning til aktiviteterne på Møllebugtvej 5 (opdunkning af gødning) var opstillet en ”dieselolietank” – der ikke levede op til retningslinierne for etablering af et tankningsanlæg. Tanken er nu udskiftet med palletanke der fyldes med gødning på Møllebugtvej 11 og transporteres til opdunkningsanlægget. Hele anlægget er placeret i en rustfristål drypbakke med en sump, hvori der er en dykpumpe, der kan suge evt. spild op. Dette spild genbruges til nye gødninger – der forekommer derfor ikke noget spildevand. Anlægget vurderes nu at leve op til retningslinierne for tankningsanlæg.
6. Oplag af MCP og andre løsvare i pakhuse, skal arealerne foran renholdes. Dette så fint ud i dag, men der var heller ingen produktion i gang. Frank Skov forklarede at det var noget de havde fokus på. Bl.a. var transportbåndet blevet lukket og tragten fået et rør på således at MCP’en blev lukket inde og dermed er støvet blevet minimeret imens lastbilene fyldes.
7. Afklaringen af om virksomhedens aktiviteter på Vesthavnsvej 12 (kaj 22) oplag af MCP er blevet vurderet fremgår fortsat ikke. Jeg tager fat i det, så snart jeg har modtaget de relevante data fra jer på dette.

Det betyder at følgende punkter fortsat ikke er helt afklarede 4 og 7.

Som aftalt på tilsynet skal I fremsende følgende oplysninger til Fredericia Kommune.

1. Driftjournalen over tankanlægget – med navn og data på de oplagrede råvarer, de løbende bevægelser i lagerbeholdning og den samlede mængde i hver tank.
2. Datablad på MCP, oplagrede mængder og beskrivelse af ejerforhold i forhold til jeres håndtering.
3. Afmelding af de 2 gamle olietanke, der er taget ud af brug.
4. Bekræftelse af, at det transportable kedelanlæg på hjørnet af Betumenvej fortsat er i brug.

Ændringer på virksomheden siden sidste tilsyn

Der er opsat 3 nye tanke i tankgården, disse er kommet ind under den nuværende miljøgodkendelse.

Kategorisering af virksomheden

Det skal oplyses, at virksomheden er kategoriseret som en niveau 2 virksomhed ifølge Miljøstyrelsens vejledning om differentieret miljøtilsyn². Kategoriseringen som niveau 2 virksomhed er begrundet med, at virksomheden ”scorer” middel på systematik og information, idet virksomheden har nogen procedurer/systemer for begrænsning af forurening, men ingen miljøledelsessystemer. Virksomheden ”scorer” middel på loyldighed, idet tilsynet ikke gav anledning til indskærpelse, men virksomheden ikke har procedurer for overholdelse af miljøvilkår. Samlet set betyder det at virksomheden kategoriseres som en niveau 2 virksomhed.

² Miljøstyrelsens vejledning nr. 6 af 2004 om differentieret miljøtilsyn – prioritering af tilsynsindsatsen

Samlet set vurderes det, at virksomheden skal have et nyt samlet tilsyn om 2 år.

Brugerbetaling

Der skal gøres opmærksom på, at miljøtilsynet er omfattet af reglerne om brugerbetaling. Brugerbetalingen opkræves efter reglerne i brugerbetalingsbekendtgørelsen³, og den opkræves engang om året fra de virksomheder, som der har været ført tilsyn med. Den årlige brugerbetaling opkræves hvert år i november måned (skæringsdato er 1. november).

Konklusion

Vi aftalte at de manglende test af 2 tanke i tankgåden snarest bliver udført.

Desuden bedes I fremsende de aftalte oplysninger nævnt tidligere i brevet. Disse skal være os i hænde senest den 23. december 2008.

Afsluttende bemærkninger

Vær opmærksom på, at eventuelle ændringer eller udvidelser, der medfører en øget forurening, skal anmeldes til kommunen, inden ændringen eller udvidelsen gennemføres.

Er der spørgsmål til dette brev eller hvis der inden næste tilsyn skulle opstå spørgsmål af miljømæssig karakter, kan undertegnede kontaktes telefonisk på tlf. 72 10 76 83.

Venlig hilsen

Dorte Lindbjerg

³ Bekendtgørelsen nr. 463 af 21/05 2007 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.