



NOTATARK

J.nr. 8.76.0-4

Sag: miljøtilsyn Nagro

Dato: 18. februar 2005

Notat: 11-

Sagsbeh. Vicki Munkgaard
Schmidt

Side 1

2. februar 2005

Anne Lene Christensen, Fredericia Kommune ringede og fortalte, at der var problemer med fedt i kloakkerne til overfladevand på Havnen i Fredericia, og at de var blevet opmærksomme på, at det stammede fra virksomheden Nagro, som Amtet fører tilsyn med. Hun fortalte, at Nagro var i gang med at rense kloakrørene og var bekymret for, at der i den forbindelse ville blive ledt store mængder fedt ud i Havnebassinet.

Anne Lene foreslog, at vi lavede et fælles tilsyn for at finde årsagen til problemet. Desuden ville Fredericia Kommune på baggrund af det fælles tilsyn vurdere om der er behov for at koble overfladevandet fra Nagro på spildevandsledningen til renseanlægget i stedet for overfladevandsledningen.

Jeg synes det var en god ide med et fælles tilsyn og lovede at kontakte Nagro for at lave en aftale. /VMS

2. februar 2005

Jeg kontaktede Frank skov, Nagro og orienterede om henvendelsen fra Fredericia Kommune. Frank skov fortalte, at årsagen til problemerne var eftervirkninger fra uheldet med overfyldning af en tank i 2003, hvor en stor mængde fedt var løbet ud i tankgården og fra tankgården videre til fedtudfedtudsletteren, som hurtigt var blevet fyldt op, hvorefter der skete overløb herfra og ud til overfladevandsstystemet i vejen. Fedtet størkner ved stuetemperatur hvorfor kloakrørene hurtigt var stoppet til. Efter uheldet var rørene blevet spulet igennem indtil der var hul igen. De var dog aldrig blevet fuldstændig rengjorte, hvorfor det i perioden herefter skete, at de stoppede til. Nagro havde derfor sammen med Havnen besluttet, at nu skulle kloakrørene renses fuldstændig. Det var dette arbejde der var i gang. Under rensningen var det aktuelle kloakstykke spærret af, og vand + fedt fra rengøringen blev opsamlet og sendt til et biogasanlæg på Fyn. Der foregik således ikke udledning af fedtet til Havnebassinet.

Vi aftalte, at jeg sammen med Fredericia Kommune ville lave et tilsyn d. 10. februar 2005 kl. 13. /VMS

10. februar 2005

Jeg udførte sammen med Anne Lene Christensen, Fredericia Kommune et miljøtilsyn på virksomheden Nagro på Fredericia Havn. Ved tilsynets begyndelse udleverede jeg en skrivelse om underretning ifm. tilsyn + begrundelse iht. den nye retsikkerhedslov.

Anne Lene orienterede om baggrunden for tilsynet og Frank Skov forklarede om årsagen/hændelsen som beskrevet ovenfor.

Vi inspicerede tankgård + fylde/aflæssepladsen og Frank Skov orienterede om de tiltag, der var blevet udført for at undgå en lignende episode.

Vi aftalte, at Frank Skov sender kloaktegninger over virksomheden samt en kort beskrivelse af de aktiviteter, der foregår på området herunder fylde/aflæssepladsen til både Fredericia Kommune og Vejle Amt. Herefter vurderer Fredericia Kommune om Nagro skal have en spildevandstilladelse til afledning til rensningsanlægget i stedet for overfladevandsystemet. /VMS